

104 學年度第 1 學期

機械工程實驗(二)

流體力學實驗 實驗報告

實驗項目：實驗四 送風機性能實驗

班 級：四自控四甲

第 2 組	學號	姓名
1.	4A112023	陳映廷
2.	4A112026	何柏翰
3.	4A112027	陳竑璋
4.	4A112029	黃恩歧
5.	4A112031	蔡協錦
6.	4A112033	余佩蓁
7.	4A112034	柯煒秉
8.	4A112035	曾景偉
9.	4A112038	郭南廷
10.	4A112039	吳柄鋒

報告撰寫人：學號：4A112026 姓名：何柏翰

實驗日期：104 10 27

報告交出日期：104 11 1 分數：

一、目的：

了解送風機運轉時空氣流量、壓力、風速及效率量測、計算，並繪出其性能曲線圖。

二、設備：

1. 控制箱、儀錶、量測系統
2. 離心式送風機、風管

三、實驗步驟：

1. 檢查阻風錐在全開位置，轉速控制鈕全壓、動壓計均歸零。
2. 將電源開關 ON，馬達開關 ON 後，將轉速控制鈕順時方向緩轉至顯示所欲操作之轉速。
3. 待風管內空氣流動穩定後，量取電壓、功率、溫度值，並將皮托管與軸心線平行下，深入風管內，依刻度逐次深入，量取全壓、動壓與靜壓值。
4. 改變阻風錐之位置，進行定轉速下不同流量之實驗。
5. 改變轉速後，重複(3)~(4)之步驟。
6. 實驗全部完成後，將阻風錐回復全開位置，轉速控制鈕歸零，最後馬達 OFF，電源 OFF。

四、實驗原理：

空氣機械依產生空氣之壓力高低分為風扇、送風機、壓縮機，以及空氣原動機。風扇、送風機及壓縮機乃是由外部供給能量給空氣或使用氣體體積壓縮而升高其壓力，其作動原理或機構基本上相似，但是氣體因具有壓縮性(1 大氣壓下，空氣密度約水之 1/800)，故在壓縮或膨脹時，氣體溫度會發生變化。空氣原動機則是將高壓空氣膨脹成低壓狀態，而使空氣中所具有之能量轉換為機械能，如空氣輪機、氣壓馬達及風車等。

五、計算過程：

1. 實驗數據：

大氣壓力： 761.1 溫度： 24.24 日期： 10/27

轉速： 1160 RPM 電壓： 95 V 電流： 4.5 A 輸入功率： 0.65 kW

量測點	靜壓 P_s	總壓 P_T	動壓 $P_V (=P_T - P_s)$
-----	----------	----------	-----------------------

	(mm 液柱)	(mm 液柱)	(mm 液柱)
1	3	10	7
2	2.8	12	9.2
3	2.6	12.5	9.9
4	2.8	12	9.2
5	2.6	12	9.4
6	2.6	12	9.4
7	2.6	12	9.4
8	2.8	12	9.2
平均值	2.7	11.8	9.1

2. 計算過程：

空氣密度

$$\rho = \frac{P}{RT} = \frac{761.1 \times 13.6 \times 9.8}{287 \times (273 + 24.24)} = 1.189 (\text{kg}/\text{m}^3)$$

平均風速

$$V_i = \sqrt{\frac{2g\Delta h}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times 9.1 \times 0.826}{1.189}} = 11.13 (\text{m}/\text{s})$$

風量

$$Q = AV_1 \times 60 = \frac{\pi}{4} \times 0.3^2 \times 11.13 \times 60 = 47.18(\text{m}^3/\text{min})$$

總壓空氣動力

$$L_T = \frac{P_T Q}{60 \times 1000} = \frac{11.8 \times 0.826 \times 9.8 \times 47.18}{60 \times 1000} = 0.075(\text{kW})$$

靜壓空氣動力

$$L_s = \frac{P_s Q}{60 \times 1000} = \frac{2.7 \times 0.826 \times 9.8 \times 47.18}{60 \times 1000} = 0.0171(\text{kW})$$

總壓效率

$$\eta_T = \frac{L_T}{L} \times 100\% = \frac{0.075}{0.65} = 11.5\%$$

靜壓效率

$$\eta_s = \frac{L_s}{L} \times 100\% = \frac{0.0171}{0.65} = 2.6\%$$

3. 計算結果:

項目	990 RPM	1160 RPM	1230 RPM	1300 RPM	1370 RPM	1440 RPM	1510 RPM	1580 RPM	1650 RPM	1720 RPM
平均總壓 P _T (mm 液 柱)	8.44	11.8	15	16	18	19.75	21.8	24	25.875	29
平均靜壓 P _s (mm 液 柱)	1.76	2.7	3.1	3.5	4.1	4.68	4.81	5.2	6.125	6.6
平均動壓 P _v (mm 液 柱)	6.68	9.1	11.9	12.5	13.9	15.08	17.0	18.9	19.75	22.4
空氣密度 ρ (kg/m ³)	1.189	1.189	1.189	1.206	1.206	1.189	1.18	1.189	1.189	1.189
平均風速 V (m/s)	9.54	11.13	12.73	12.95	13.66	14.33	15.2	16.024	16.389	17.46

風量 Q (m^3/min)	40.46	47.18	53.99	54.89	57.9	60.74	64.6	68.037	69.546	74.06
靜壓空氣 動力 L_s (kW)	0.0096	0.0171	0.023	0.026	0.032	0.038	0.04	0.048	0.0574	0.06
總壓空氣 動力 L_r (kW)	0.046	0.075	0.109	0.118	0.141	0.162	0.19	0.22	0.2427	0.266
輸入電壓 (V)	40	95	110	120	135	145	160	170	180	195
輸入電流 (A)	4	4.5	4.8	5	5.5	5.7	6	6.5	7	7.5
輸入功率 L (kW)	0.45	0.65	0.85	1	1.2	1.4	1.65	1.9	2.15	2.5
靜壓空氣 效率 η_s (%)	2.1	2.6	2.7	2.6	2.67	2.74	2.54	2.53	2.66	2.4
總壓空氣 效率 η_r (%)	10.2	11.5	12.8	11.8	11.75	11.5	11.5	11.58	11.2	10.64

六、 結果與討論：

1. 空氣機械運轉時，噪音是一項令人厭煩之伴隨產物，為什麼會有這種現象？葉片旋轉時會與空氣產生摩擦，因此轉速愈快，接觸空氣頻率越高，噪音越大。

2. 當在非標準狀態下實驗時，所得到之各種數據、結果應如何去修正為標準狀態?你在實驗所得到之風量換算為標準狀態是多少?

(1)送風機特別註明者外，皆以溫度 20° ，絕對壓力 760mmHg ，相對溼度 50% 之條件為空氣之標準吸氣狀態。此時空氣之密度為 $\rho=1.2\text{kg/m}^3$ 。

(2)

$$Q_{\text{STP}} = \frac{273 + 20}{273 + T_d} \times \frac{P_t/13.6 + P_b}{760} \times Q_5 = \frac{273 + 20}{273 + 24.24} \times \frac{11.8/13.6 + 761.1}{760} \times 47.18 = 46.59(\text{m}^3/\text{min})$$