

106 學年度第 2 學期

機械工程實驗(二)

流體力學實驗 實驗報告

實驗項目：實驗四 送風機性能實驗

班 級：車輛三甲

第 2 組	學號	姓名
1.	4A415011	李尚霖
2.	4A415013	高健傑
3.	4A415014	李清耀
4.	4A415016	林士宏
5.	4A415019	劉以恩
6.	4A415020	黃國熙
7.	4A415023	林威佑
8.	4A415024	林美云
9.	4A415030	呂念蓁
10.	4A415031	趙峙博

報告撰寫人：學號：4A415023 姓名：林威佑

實驗日期：107 04 09 報告交出日期：107 04 15 分數：

一、目的:

了解送風機運轉時空氣流量、壓力、風速及效率之量測、計算，並繪出其性能曲線圖。

二、設備:

- 1.控制箱、儀表、量測系統
- 2.離心式送風機、風管

三、實驗步驟:

- 1.檢查阻風錐在全開位置，轉速控制鈕，全壓、動壓計均歸零。
- 2.將電源開關 ON，馬達開關 ON 後，將轉速控制鈕順時方向緩轉至顯示所欲操作之轉速。
- 3.待風管內空氣流動穩定後，量取電壓、電流、功率、溫度值，並將皮託管與軸心線平行下，伸入風管內，依刻度逐次深入，量取全壓、動壓與靜壓值。
- 4.改變阻風椎之位置，進行定轉速下不同流量之實驗。
- 5.改變轉速後。重複 3.- 4.之步驟。
- 6.實驗全部完成後，將阻風椎回復全開位置，轉速控制鈕歸零，最後馬達 OFF，電源 OFF。
- 7.使用中若馬達突然停止運轉，檢查控制迴路保險絲(FUSE)、電壓是否正常、無熔絲開關(N.F.B)是否跳脫，(路線受到傷害、破損、短路)或瞬時停電或順時降壓。若電磁關 過載保護器(O.C.R)自動跳脫，此時需稍隔 3 分鐘左右，再將電磁開關(O.C.R)按鍵鈕 一按，即可重新恢復操作。
- 8.保險絲(FUSE)視為玻璃管型，3A 容量，換裝時不可加大。

四、實驗原理:

1. 概說

空氣機械依產生空氣壓力之高低可分為風扇、送風機、壓縮機，以及空氣原動機。風扇、送風機及壓縮機乃是由外部供給能量給空氣或使氣體體積壓縮而升高其壓力，其作動理或機構基本上相似，但是氣體因具有壓縮性，故在壓縮或膨脹時，氣體溫度會生變化。空氣原動機是將高壓空氣膨脹成低壓狀態，而使空氣中所具有之能量轉換為機械能，如:空氣輪機、氣壓馬達及風車等。

2.風機之分類

(1).低壓

(a)風扇:壓力在 0-10kPa，又分成離心式(前向、逕向、後向)、軸流式、橫流式及斜流式等。

(b)送風機: 壓力在 10-100kPa，又分成離心式、軸流式、斜流式、旋轉式(轉子式、螺旋式、輪葉式、擺件式)及渦流式等。

(2).高壓:稱為壓縮機，壓力在 100kPa 以上，亦即壓力比 2 以上，又分成離心式、軸流式、斜流式、旋轉式(轉子式、螺旋式、輪葉式、擺件式)及往復式等。

3. 原理分析

理想氣體之狀態方程式為 $Pv = RT$

P : 氣體之絕對壓力, Pa(N/m^2)

v : 氣體之比容 m^3/kg

R : 氣體常數, (空氣 $R = 0.287 \text{ kJ /kg} \cdot K$)

五、 計算過程：

1. 實驗數據：

大氣壓力：761mmHg 溫度：22.8C 日期：107/04/09

轉速：1260 RPM 電壓：110 V 電流：5 A 輸入功率：0.9 kW

量測點	靜壓 P_s/γ (mm 液柱)	總壓 P_T/γ (mm 液柱)	動壓 $\Delta h=P_v(=P_T-P_s) / \gamma$ (mm 液柱)
1	3	12	9
2	3	12	9
3	2.9	10	7.1
4	2.9	10	7.1
5	2.9	10	7.1
6	2.9	8	5.1
7	2.8	9	6.2
8	3	10	7
平均值	2.925	10.125	7.2

2. 計算過程：

$$\text{空氣密度 } \rho = \frac{P}{RT} = \frac{761 * 9.8 * 13.6}{287 * (273 + 22.8)} = 1.19 (\text{kg} / \text{m}^3)$$

$$\text{風管內平均風速 } V_1 = \sqrt{\frac{2g\Delta h}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 * 9.8 * 7.2 * 0.826}{1.19}} = 9.89 (\text{m} / \text{s})$$

$$\text{風量 } Q = AV_1 * 60 = \frac{\pi * 0.3^2}{4} * 9.89 * 60 = 41.9 (\text{m}^3 / \text{min})$$

$$\text{總壓空氣動力 } L_T = \frac{P_T Q}{60 * 1000} = \frac{10.125 * 0.826 * 9.8 * 41.9}{60 * 1000} = 0.057 (\text{kW})$$

$$\text{靜壓空氣動力 } L_s = \frac{P_s Q}{60 * 1000} = \frac{2.925 * 0.826 * 9.8 * 41.9}{60 * 1000} = 0.0165 (\text{kW})$$

$$\text{總壓效率 } \eta_T = \frac{L_T}{L} * 100\% = \frac{0.057}{0.9} * 100\% = 6.3\%$$

$$\text{靜壓效率 } \eta_s = \frac{L_s}{L} * 100\% = \frac{0.0165}{0.9} * 100\% = 1.8 \%$$

3. 計算結果:

項目	1260 RPM	960 RPM	1010 RPM	1060 PM	1110 RPM	1160 RPM	1210 RPM	11310 RPM	1360 RPM
平均總壓 P_T/γ (mm 液柱)	10.125	X	X	X	X	X	10.75	X	X
平均靜壓 P_s/γ (mm 液柱)	2.925	X	X	X	X	X	2.25	X	X
平均動壓 $\Delta h = P_v/\gamma$ (mm 液柱)	7.2	X	X	X	X	X	8.5	X	X
空氣密度 ρ (kg/m ³)	1.19	X	X	X	X	X	1.195	X	X
平均風速 V (m/s)	9.89	X	X	X	X	X	9.13	X	X
風量 Q (m ³ /min)	41.9	X	X	X	X	X	38.7	X	X
靜壓空氣動力 L_s (kW)	0.057	X	X	X	X	X	0.012	X	X
總壓空氣動力 L_T (kW)	0.0165	X	X	X	X	X	0.056	X	X
輸入電壓 (V)	110	110	105	110	110	105	105	110	110
輸入電流 (A)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
輸入功率 L (kW)	0.9	X	X	X	X	X	0.8	X	X
靜壓空氣效率 η_s (%)	1.8	X	X	X	X	X	1.5	X	X
總壓空氣效率 η_T (%)	6.3	X	X	X	X	X	7	X	X

六、 結果與討論:

1. 空氣機械運轉時，噪音是一項令人厭煩之伴隨產物，為什麼會有這種現象？

答：當空氣機運轉時，葉片旋轉帶動與空氣間的摩擦，產生震動進而發出聲響，因此當轉速越高，葉片與空氣摩擦越激烈，發出的噪音就越大。

2. 當在非標準狀態下實驗時，(1)所得到之各種數據、結果應如何去修正為標準狀態？

(2)你在實驗所得到之風量換算為標準狀態是多少？

(1)

將室內溫度調整為 20°C，並將室內壓力調整為 760mmHg、濕度調整為 50%

(2)

$$Q_{STP} = \frac{273+20}{273+22.8} * \frac{(10.125*0.826/13.6 + 761)}{760} * 41.9 = 41.48 (m^3 /min)$$

Q: 風量

P: 大氣壓力

Td: 大氣溫度

$\frac{P_T \times 0.826}{13.6}$: 總壓

(水銀密度比重:13.6、紅藥水密度比重:0.826)